

岐阜県立下呂温泉病院電気需給仕様書

1 概要

- (1) 件名
岐阜県立下呂温泉病院電気需給契約
- (2) 対象建物
岐阜県立下呂温泉病院
- (3) 供給場所
岐阜県下呂市森2 2 1 1 岐阜県立下呂温泉病院
- (4) 業種及び用途
病院

2 仕様

- (1) 電気方式等
 - ①電気方式 交流3相3線式 2回線受電
 - ②受電電圧 6, 000ボルト
 - ③計量電圧 6, 000ボルト
 - ④標準周波数 60Hz
 - ⑤非常用自家発電設備 あり(系統連系なし)
 - ⑥予備電力 あり
 - ⑦蓄熱槽 あり
 - ⑧業務用電化厨房機器 あり(別紙1)
 - ⑨床暖房設備 あり(別紙2)
- (2) 契約電力、予定使用電力量
 - ①契約電力
 - ア通常分 1, 500kw/月
 - イ予備電力分 1, 500kw/月
 - ②電力使用予定量 4, 312, 008kwh (別紙3)
- (3) 供給期間
平成29年4月1日0時から平成30年3月31日24時まで
- (4) 電力計の検針
 - ①自動検針装置 あり

②電力会社の検針方法 通信線設備を通しての自動検針。
なお、財産については岐阜県下呂市内を接続供給の供給区域とする一般電気事業者のものである。

(5) 需給地点

- ①通常分 岐阜県立下呂温泉病院構内柱柱上開閉器の電源側接続点。
- ②予備電力分 岐阜県立下呂温泉病院の指示による。

(6) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

(7) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

3 その他特記事項

本書に定めのない事項については、協議の上で決定するものとする。
契約電力等の変更の必要が生じた場合は、適性に応じること。

別紙 1 業務用電化厨房機器

	メーカー名	型式	台数	電源	電力量
器具消毒保管庫	アイホー	EWK-2004N	1	3相200V	13.50kw
器具消毒保管庫	アイホー	EWK-1504N	1	3相200V	9.50kw
電気フライヤー	ニチワ電機	SEFD-18KMP	1	3相200V	6.00kw
電磁調理器	アイホー	AIC-55S特	1	3相200V	10.00kw
電磁調理器	アイホー	AIC-555S特	2	3相200V	30.00kw
電気式立体炊飯器	アイホー	REC-150S	1	3相200V	15.30kw
IHジャー炊飯器	パナソニック	SR-PGB54AP	2	3相200V	9.14kw
電気スूपケトル	ニチワ電機	NSK-75H	1	3相200V	15.00kw
電気クッキングケトル	三和厨理	CSK-100SD	1	3相200V	15.30kw
コンビオープン	アイホー	ACO-200ES	1	3相200V	30.40kw
コンビオープン	アイホー	ACO-100ES	2	3相200V	39.60kw
電気湯沸器	イトミック	ETC-45BJW220A0	1	単相200V	2.00kw
自動食器洗浄機	アイホー	AEN2-3M特	1	3相200V	40.60kw
棚昇降式電気食器消毒保管機	アイホー	EWL-484特	2	3相200V	19.80kw
棚昇降式電気食器消毒保管機	アイホー	EWL-684特	2	3相200V	31.80kw

別紙2 床暖房設備

設置場所	メーカー名	型式	台数	電源	電力量
1階玄関～総合 待合エリア	三菱電線工 業(株)		8系統	三相三線式 200V	32.3kw
1階夜間入り口 ～待合5エリア	三菱電線工 業(株)		3系統	三相三線式 200V	12.1kw

別紙3 岐阜県立下呂温泉病院 電力使用予定量

	夜間時間	昼間時間	重負荷時間	計	割引対象	
					蓄熱	電化厨房
平成29年 4月	136,536	163,752		300,288	424	10,494
平成29年 5月	133,104	139,272		272,376		10,626
平成29年 6月	98,016	171,168		269,184		10,532
平成29年 7月	131,616	83,688	120,240	335,544		10,714
平成29年 8月	136,272	95,208	144,120	375,600		10,876
平成29年 9月	121,632	74,976	105,816	302,424		10,894
平成29年10月	125,136	168,048		293,184		10,811
平成29年11月	158,568	174,936		333,504		10,467
平成29年12月	215,616	221,496		437,112		10,630
平成30年 1月	256,392	265,440		521,832	211	11,268
平成30年 2月	203,064	261,120		464,184	839	10,719
平成30年 3月	185,088	221,688		406,776	799	11,321
計	1,901,040	2,040,792	370,176	4,312,008	2,273	129,352

備考

時間帯区分：重負荷時間 夏季の毎日10時から17時までの時間。ただし、下記（※）に定める日の該当する時間を除く。

昼間時間 毎日8時から22時までの時間。ただし、重負荷時間及び下記（※）に定める日の該当する時間を除く。

夜間時間 重負荷時間及び昼間時間以外の時間。

※ 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日