

## 岐阜県立下呂温泉病院電気需給仕様書

### 1 概要

- (1) 件名  
岐阜県立下呂温泉病院電気需給契約
- (2) 対象建物  
岐阜県立下呂温泉病院
- (3) 供給場所  
岐阜県下呂市森 2 2 1 1 岐阜県立下呂温泉病院
- (4) 業種及び用途  
病院

### 2 仕様

- (1) 電気方式等
  - ①電気方式 交流 3 相 3 線式 2 回線受電
  - ②受電電圧 6, 0 0 0 ボルト
  - ③計量電圧 6, 0 0 0 ボルト
  - ④標準周波数 6 0 H z
  - ⑤非常用自家発電設備 あり (系統連系なし)
  - ⑥予備電力 あり (予備線)
  - ⑦蓄熱槽 あり
  - ⑧業務用電化厨房機器 あり (別紙 1)
  - ⑨床暖房設備 あり (別紙 2)
- (2) 契約電力、予定使用電力量
  - ①契約電力
    - ア通常分 1, 3 0 0 k w / 月
    - イ予備電力分 1, 3 0 0 k w / 月
  - ②電力使用予定量 4, 3 4 8, 6 3 8 k w h (別紙 3)
- (3) 供給期間  
令和 2 年 4 月 1 日 0 時から令和 3 年 3 月 3 1 日 2 4 時まで
- (4) 電力計の検針
  - ①自動検針装置 あり

②電力会社の検針方法 通信線設備を通しての自動検針。  
なお、財産については岐阜県下呂市内を接続供給の供給  
区域とする一般電気事業者のものである。

(5) 需給地点

- ①通常分 岐阜県立下呂温泉病院構内柱柱上開閉器の電源側接続点。
- ②予備電力分 岐阜県立下呂温泉病院の指示による。

(6) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

(7) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

### 3 その他特記事項

本書に定めのない事項については、協議の上で決定するものとする。  
契約電力等の変更の必要が生じた場合は、適性に依ること。

別紙 1 業務用電化厨房機器【参考】

|               | メーカー名  | 型式             | 台数 | 電源     | 電力量     |
|---------------|--------|----------------|----|--------|---------|
| 器具消毒保管庫       | アイホー   | EWK-2004N      | 1  | 3相200V | 13.50kw |
| 器具消毒保管庫       | アイホー   | EWK-1504N      | 1  | 3相200V | 9.50kw  |
| 電気フライヤー       | ニチワ電機  | SEFD-18KMP     | 1  | 3相200V | 6.00kw  |
| 電磁調理器         | アイホー   | AIC-55S特       | 1  | 3相200V | 10.00kw |
| 電磁調理器         | アイホー   | AIC-555S特      | 2  | 3相200V | 30.00kw |
| 電気式立体炊飯器      | アイホー   | REC-150S       | 1  | 3相200V | 15.30kw |
| IHジャー炊飯器      | パナソニック | SR-PGB54AP     | 2  | 3相200V | 9.14kw  |
| 電気スूपケトル      | ニチワ電機  | NSK-75H        | 1  | 3相200V | 15.00kw |
| 電気クッキングケトル    | 三和厨理   | CSK-100SD      | 1  | 3相200V | 15.30kw |
| コンビオープン       | アイホー   | ACO-200ES      | 1  | 3相200V | 30.40kw |
| コンビオープン       | アイホー   | ACO-100ES      | 2  | 3相200V | 39.60kw |
| 電気湯沸器         | イトミック  | ETC-45BJW220A0 | 1  | 単相200V | 2.00kw  |
| 自動食器洗浄機       | アイホー   | AEN2-3M特       | 1  | 3相200V | 40.60kw |
| 棚昇降式電気食器消毒保管機 | アイホー   | EWL-484特       | 2  | 3相200V | 19.80kw |
| 棚昇降式電気食器消毒保管機 | アイホー   | EWL-684特       | 2  | 3相200V | 31.80kw |

**別紙2 床暖房設備【参考】**

| 設置場所               | メーカー名         | 型式 | 台数  | 電源            | 電力量    |
|--------------------|---------------|----|-----|---------------|--------|
| 1階玄関～総合<br>待合エリア   | 三菱電線工<br>業（株） |    | 8系統 | 三相三線式<br>200V | 32.3kw |
| 1階夜間入り口<br>～待合5エリア | 三菱電線工<br>業（株） |    | 3系統 | 三相三線式<br>200V | 12.1kw |

別紙3 岐阜県立下呂温泉病院 電力使用予定量

|          | 夜間時間      | 昼間時間      | 重負荷時間   | 計         |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 令和 2年 4月 | 152,964   | 184,490   |         | 337,454   |
| 令和 2年 5月 | 134,314   | 135,348   |         | 269,662   |
| 令和 2年 6月 | 106,920   | 167,614   |         | 274,534   |
| 令和 2年 7月 | 124,668   | 94,260    | 147,962 | 366,890   |
| 令和 2年 8月 | 147,168   | 97,469    | 142,584 | 387,221   |
| 令和 2年 9月 | 128,796   | 71,969    | 104,347 | 305,112   |
| 令和 2年10月 | 120,845   | 170,769   |         | 291,614   |
| 令和 2年11月 | 154,525   | 182,413   |         | 336,938   |
| 令和 2年12月 | 212,186   | 229,299   |         | 441,485   |
| 令和 3年 1月 | 249,710   | 262,872   |         | 512,582   |
| 令和 3年 2月 | 227,681   | 191,906   |         | 419,587   |
| 令和 3年 3月 | 216,235   | 189,324   |         | 405,559   |
| 計        | 1,976,012 | 1,977,733 | 394,893 | 4,348,638 |

備考

時間帯区分：重負荷時間 夏季の毎日10時から17時までの時間。ただし、下記（※）に定める日の該当する時間を除く。

昼間時間 毎日8時から22時までの時間。ただし、重負荷時間及び下記（※）に定める日の該当する時間を除く。

夜間時間 重負荷時間及び昼間時間以外の時間。

※ 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日